

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO

EMPRESA

ELEMENTOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.

PLANTA UBICADA EN MÉXICO D.F., MÉXICO.

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas, estipuladas en la Especificación de CFE :
5GE00-01, ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCION, EDICIÓN ENERO 2011.

N° de informe de pruebas: K3112-K-1069-12; R-K3112-2094-E/10; R-K3112-2094-E/07

Planos: CURVA TIEMPO-CORRIENTE MINIMO Y MAXIMO PARA LISTON FUSIBLE UNIVERSAL TIPO "F", 11 DE 26, 12 DE 26, 14 DE 26

**SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO
PARA LOS BIENES SIGUIENTES:**

ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDAD DE FUSIÓN TIPO "F", CAPACIDAD DE CORRIENTE 0.33, 0.5, 0.75, 1.25, 1.50, 2.50, 2.75 Y 3.50 A, TENSIÓN NOMINAL DE 15 KV, 27 KV Y 38 KV, MARCA ELEMESA, FABRICADO EN MÉXICO.

Esta Constancia de Aceptación es vigente a partir del: 20 de Agosto de 2012


Ing. Adalberto Cuitun Vázquez

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD


Ing. Alberto Alejandro Montoya Vargas

SUBGERENTE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD