

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO

EMPRESA

ELEMENTOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.

PLANTA UBICADA EN MÉXICO D.F., MÉXICO.

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas, estipuladas en la Especificación de CFE :
5GE00-01, ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCION, EDICIÓN ENERO 2011.

N° de informe de pruebas: K3112-K-1073-12; R-K3112-2038-E/09, K3112-2038-E/06

Planos: ENDEFU-25T A 50T, ENDEFU-65T A 100T Y CURVAS TIEMPO-CORRIENTE DE FUSION

**SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO
PARA LOS BIENES SIGUIENTES:**

ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL VELOCIDAD DE FUSION TIPO "T", CAPACIDAD DE CORRIENTE 10, 12, 15, 20, 25, 30,
40, 50, 65, 80, 85 Y 100 A, TENSION NOMINAL DE 15 KV, 27 KV Y 38 KV, MARCA ELEMSA, FABRICADO EN MÉXICO.

Esta Constancia de Aceptación es vigente a partir del: 20 de Agosto de 2012



Ing. Adalberto Cuituny Vázquez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD



Ing. Alberto Alejandro Montoya Vargas
SUBGERENTE DE GESTION DE LA CALIDAD